

6

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera roboty konserwacyjne rowu odbioru ścieków oczyszczonych polegające na wykoszeniu, odmuleniu i udrożnieniu rowu odpływowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków "BIO-PAK" w Niechcicach.

Parametry techniczne cieku objętego konserwacją:

- długość - 723 mb.,
- szerokość dna - $b=0.50$ mb.,
- średnia głębokość - $t=1.20$ mb,
- nachylenie skarp - $m=1:1.5$,
- spadek dna - $i=2.7$ %