



Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)

Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa B+C

97-300 PIOTRKÓW TRZEB. UL. LUDOWA 13				TEL. (044) 647 24 69	
PRZEDMIOT PRACOWNIA	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NIECHCICACH, GM. ROZPRZA			P 10-079/06	
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT STRUKTURALNY INST. ELEKTR. I AUTOMAT., CIĄG II, CZ.1			NR RYSUNKU TE51/2/1.00	
AUTORZY PRACOWNIA	Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	SKALA -
Projektował:	mgr inż. Wiesław Walat		UAN/III/7342/49/96		
Pracował:	inż. Marcin Trojanowski				
Sprawdził:	inż. Marek Supik		UAN/III/7342/56/97		DATA
BRANŻA	TECHNOLOGIA			11.2006-02.2007	
STADIUM	PB				

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technicznych firmy BIO-TECH