

Uszczegółowienie rozdziału 3, opisu
**projektu budowlanego istniejącego budynku adaptowanego na gminne
centrum kultury przy ul. Kościuszki 6, dz. nr 301 w Rozprzry**

Uzupełnieniem instalacji SSWiN, projektuje się instalację monitoringu. W tym celu, obiekt należy wyposażyć w serwer (lokalizacja serwera zaznaczona na rys. PB-E-03 w pomieszczeniu 0.02. Serwer należy zintegrować z rejestratorem o parametrach nie mniejszych niż: rejestrator cyfrowy z kompresją H.264. Pentapleks, 4 kanałowy, prędkość nagrywania do 100kl/s (360x288); wyjścia monitorowe: główne (BNC, VGA), pomocnicze (BNC), alarmy (4 wej/4 wyj), audio (4 wej/1 wyj), dysk twardy 2000GB (interfejs SATA) oraz zasilacz buforowy 13.8V/3.5A, 17Ah, wyjścia techniczne, ochrona akumulatora, możliwość montażu listwy bezpiecznikowej LB5 AWZ534 (5x0.7A) i/lub reduktora napięcia RN250 (12VDC/2.5A). Dla zapewnienia komunikacji pomiędzy urządzeniami a serwerem należy przewidzieć monitor LCD 18,5" format 16:9. Rozdzielczość maksymalna 1360x768 pikseli, kąt widzenia pionowy 160 stopni, poziomy 170 stopni.

Do systemu monitoringu zostaną przyłączone kamery zewnętrzne w obudowie oraz jedna kamera kolorowa kopułkowa zlokalizowana w pomieszczeniu czytelnia na parterze. Kamery należy połączyć kablem sygnałowym koncentrycznym z rejestratorem. W przejściu pomiędzy piętrami przewody sterownicze i koncentryczne zabezpieczyć rurką instalacyjną.

J. Kubowski