

Oznaczenie	RG	p.poż.																							
Obwód			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	R	R	R	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	R	R	1.17	1.18	
Nazwa	Zasilanie z rozdzielni głównej istniejącej	Przycisk p.poż.	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Zasilanie bojlera	Zasilanie bojlera	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie sali	Oświetlenie pomocnicze i awaryjne sali	oświetlenie korytarza	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie ewakuacyjne	Zasilanie wentylatorów na sali	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie zewnętrzne	Czujnik zmierzchowy na zewnątrz obiektu	Łącznik ręczny oświetlenia zewnętrznego
Moc										2kW	2kW				4kW						1,2kW					
Typ przewodu		HDGs 3x1,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5				YDYp 5x2,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 5x2,5			YDYp 3x2,5	YDYp 3x1,5	
Uwagi																za wyt. YDYp4x1,5	za wyt. YDYp4x1,5									

Pracownia Architektoniczna "KRESKA" Maciej Mazerant Łódź, ul.Leszczyńskiej 10/12 m 27, tel./fax 042 645 71 80, 0 603 24 24 23			
Projekt budowlany sali gimnastycznej z łącznikiem, infrastrukturą techniczną oraz przebudowy sal lekcyjnych		Data	08-2008
budowy	działki nr 607/2, 62; Wilejów, gm. Rozprza	Nr rys.	E6
Inwestor	Gmina Rozprza 97-340 Rozprza; Al. 900-lecia 3		
ROZDZIELNIA SALI GIMNASTYCZNEJ – RS		Skala	Nr ew.
Projektant tel./el.	mgr inż. Michał Sadowski	Nr upr. LOD/0588/PWOE/06	Podpis