



GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza Al.900-lecia 3
tel 044/649 61 08 . 649 65 74
fax 615 80 06 . NIP 771-26-57-591
1.271.1.3.2013



Rozprza, dn. 05.04.2013 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo – usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprze.**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W przekazanym przez Zamawiającego zaktualizowanym Przedmiarze branży elektrycznej poz. 1.1.2 - tablica rozdzielcza T1 - występują inne aparaty elektryczne i w innych ilościach niż wykazano w zestawieniu materiałów i w schemacie T1 w Projekcie. Wg czego wyceniać tę Tablicę?

Odpowiedź:

Aparaty elektryczne rozdz. T1 należy wycenić zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowej str. 14 i str. 15 oraz rysunek nr PB-E-13 i nr PB-E-14

Pytanie 2:

W przekazanym przez Zamawiającego zaktualizowanym Przedmiarze branży elektrycznej poz. 1.2.1 i poz. 1.2.2 - tablica rozdzielcza TG – występują inne obudowy (wraz z drzwiami) oraz inne aparaty elektryczne i w innych ilościach niż wykazano w zestawieniu materiałów i w schemacie tablicy TG w Projekcie. Wg czego wyceniać Tablicę TG?

Odpowiedź:

Aparaty elektryczne rozdz. TG należy wycenić zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowej str. 14 oraz rysunek PB-E-11 i nr PB-E-12



Pytanie 3:

W Projekcie instalacji elektrycznych na rys. PB-E-03 i PB-E-04 w zestawach gniazd wtyczkowych występuje gn. RJ11, nie wykazano go w zaktualizowanym Przedmiarze. Czy należy ujmować takie gniazda?

Odpowiedź:

Na rysunku nr PB-E-03 i PB-E-04 w związku z zestawem gniazd - typ gniazda RJ11 nastąpiła omyłka pisarska, gdzie gniazdo telefoniczne oraz komputerowe jest typu RJ45, stąd zestaw gniazd przewidziany do wyceny to 2x230V, 2x230V DATA, RJ45+RJ45

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona. Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Wójt Gminy

/-/ Janusz Jędrzejczyk