



Znak sprawy **I.271.1.5.2013**

Rozprza, 23.04.2013 r.

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 Rozprza Al. 900-lecia 3  
tel. 044/ 649 61 08 , 649 65 74  
fax: 616 80 06 NIP 771-26-57-591

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowę ogólnodostępnego placu zabaw w Niechcicach, działka nr ewid. 1280, obręb Niechcice, gm. Rozprza**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Czy nawierzchnia bezpieczna w ramach ww. zadania powinna być wykonana z piasku płukanego 0,2-2mm, zgodnie z projektem budowlanym i SIWZ, czy w ofercie należy uwzględnić piasek kwarcowy wskazany w przedmiarze, którego wartość jest znacznie wyższa niż w przypadku zastosowania piasku płukanego?

**Odpowiedź na pyt.:**

Nawierzchnia bezpieczna w ramach ww. zadania powinna być wykonana z piasku płukanego 0,2-2mm, zgodnie z projektem budowlanym i SIWZ.

**WOJTA**  
*Janusz Jedrzejczyk*

**INSPEKTOR**  
*mgr Joanna Łajac*