

Znak sprawy **I.271.1.12.2014**

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 Rozprza Al 900-lecia 3  
tel 044/649 61 08 . 649 65 74  
fax 615 80 06 NIP 771-26-57-591

Rozprza, dn. 03.07.2014 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „**BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W ROZPRZY**”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 03.07.2014 tj. wymogiem układania nawierzchni poliuretanowej w technologii typu 8 mm SBR + 8 mm EPDM, prosimy o dopuszczenie parametrów dla w/w technologii zgodnie z normą PN-EN 14877.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza parametry dla w/w technologii zgodnie z normą PN-EN 14877.

Ponadto Zamawiający informuje, iż nawierzchnia ma być przepuszczalna.

Z up. **WÓJTA**  
*Bożena Nęgodzka*  
SEKRETARZ GMINY