



UWAGI:

Istniejący kabel 3x/XRUHAKXS 120mm²/ do przetożenia zgodnie z Rys. 1.
 Układ połączeń na słupie i stacji trafo. pozostaje bez zmian.
 Kabel po zdemontowaniu układać powtórnie zgodnie z PN-76/E-05125.
 Zapasy kabla przy słupie i stacji trafo. ułożyć takie jak istniejące.
 W rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabín 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9				
Nazwa obiektu : Przebudowa ul. Północnej w Milejowie Oświetlenie Uliczne Usunięcie Kolizji z Liniami Energetycznymi NN i SN				Branża : Elektr.
Numery ewidencyjne działek: Milejów dz. nr 284				
Nazwa i adres Inwestora: GMINA ROZPRZA 97-340 Rozprza ul. Al. 900-lecia 3				
Branża	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabín	UAN.V 8388/24/87	04.2013
Nazwa rysunku: Schemat Linii Energetycznych SN			Skala:	Nr rys.: 4