

## Budynek Komunalny w Rozprzy

### 1. Stan istniejący.

Zamontowanych jest około:

7 szt. opraw oświetleniowych 2 x 40W

2 szt. opraw oświetleniowych 4 x 18 W

15 szt. opraw żarowych

Należy uszkodzone świetlówki wymienić na 36 W.

Oprawy bądź źródła światła żarowe wymienić na świetlówki kompaktowe /przystosowane do pracy krótkotrwałej w pomieszczeniach sanitarnych/, halogenowe lub LED o mocy świetlnej odpowiadającej dotychczas zainstalowanej. Czytelnie wyposażać w trzy lampy biurowe energooszczędne przenośne.

mgr inż. Jan Życiński  
Up. w branży elektrycznej do 1 kV  
E.P. 46 / G1 22004 / Opt.  
D. 39 / G1 22004 / Opt.