OBIEKT	Szkoła Podstawowa w Milejowie, ul.Szkolna12, gm.Rozprza, dz. nr 62, 66/2	Data 04. 2012r
INWESTOR	Gmina Rozprza 97-340 Ropzrza, Al.900-lecia 3	
PRZEDMIOT	Remont instalacji elektrycznych- rzut przyziemia	Skala 1:100
Projektant	mgr inż. Tadeusz Wąs nr upr. LOD/0252/POOE/05	Nr rys. 1

Legenda

	- gniazdo wtykowe podwójne 230V
	- ZGK zestaw 2xgniazdo wtykowe 230V + 1gniazdo komputerowe/2moduły RJ45/
	- przełącznik oświetlenia
	- przełącznik schodowy
	- włącznik oświetlenia
	- przycisk oświetlenia korytarza
DL	- przycisk dzwonka lekcyjnego
DL	- dzwonek lekcyjny
D	- przycisk dzwonka wejściowego
D	- dzwonek wejściowy
EW	- oprawa ewakuacyjna 8W czas świecenia po zaniku napięcia 2h
	- przyciski wyłącznika pożarowego głównego
((o)) AP	- punkt dostępowy internetu WiFi /acces point/
GPD	- główny punkt dystrybucyjny sieci komputerowej
RG,R1,R2,RPG,RSG,RK– rozdzielnice instalacji	
TSK,TPS,TSI,TBG – tablice rozdzielcze	
Przewód YDY 3/4/x1,5mm2 - obwody oświetlenia w bruzdach wykonanych w tynku bruzdownicą	
Przewód YDY 3x2,5mm2 - obwody gniazd wtykowych 230V w bruzdach wykonanych w tynku bruzdownicą	
Przewody wlz do rozdzielni i tablic rozdzielczych prowadzić w bruździe ściennej na ścianie korytarza pod tynkiem w odległości 20cm od sufitu	
W salach lekcyjnych z istniejącymi oprawami nowe obwody oświetlenia doprowadzić do puszek zasilających i podpiąć do istniejącej instalacji