

SCHEMAT PODŁĄCZENIA RUR DO NACZYNIA WZBIORCZEGO

RP – RURA PRZELEWOWA
RW – RURA WZBIORCZA
RB – RURA BEZPIECZEŃSTWA
RO – RURA ODPOWIETRZAJĄCA
RS – RURA SYGNALIZACYJNA

STOSOWNIE DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI OGRZEWANIA WODNEGO WYPOSAŻONEJ W KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE

LEGENDA:

- C.O ZASILANIE – RURY PN20,
- C.O. POWRÓT – RURY PN20,
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
- ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

Dz16x2,7 –0,70 — OZNACZENIE WYMIARU I RZĘDNEJ INSTALACJI C.O.: ZNAK "–" OZNACZA OŚ RUROCIĄGU OD POZIOMU SUFITU

Dz16x2,70 — OZNACZENIE WYMIARU INSTALACJI C.O.: DLA INSTALACJI PROWADZONEJ W SZLICHCIE PODŁOGOWEJ

01 — OZNACZENIE PIONU C.O.

22KV/600 [1200] N–2,50 — OZNACZENIE GRZEJNIKA PŁYTOWEGO:
22KV – TYP GRZEJNIKA
600 – WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]
[1200] – DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA [mm]
N–2,50 – NASTAWA ZAWORU TERMOST.

0.07 BIURO 20°C 913 W — ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:
0.07 – NUMER POMIESZCZENIA
20°C – TEMPERATURĘ OBLICZENIOWĄ
913W – ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

UWAGI :

1. NIEOPISANE DZIAŁKI – RURY Dz16x2,7.
2. WSZYSTKIE GRZEJNIKI ZAWOROWE WYPOSAŻYĆ W:
   - WKŁADKĘ DO GRZEJNIKÓW ZINTEGROWANYCH MAKE KvDANFOSS
   - ZESPÓŁ PODŁĄCZENIOWY RLV-KS KĄTOWY, DANFOSS
   - KOREK ODPOWIETRZAJĄCE.
3. PODEJŚCIA PODGRZEJNIKI W BRUZDACH ŚCIENNYCH.
4. NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ INSTALACJI OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
5. RUROCIĄGI PROWADZONE W SZLICHCIE PODŁOGOWEJ IZOLOWAĆ PREFABRYKOWANYMI OTULINAMI Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOŚCI 9mm.

Biuro Projektowe PIPE FLOW
Kamil Różycki
ul.Narutowicza 53/7, 97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-224-44-81 REGON: 591882367
tel. 961-66-44-10 e-mail: biuro@ pipeflow.pl

INWESTOR:
GMINA ROZPRZA
Al. 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA

TEMAT:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HANDL.-USŁUG. NA GMINNE CENTRUM KULTURY
ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ
DOBUDOWA WIATY GSPODARCZEJ
ul. Kościuszki 8, 97-340 ROZPRZA
dz. nr ewid. 301,obręb Rozprza

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT 1 PIĘTRA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKTANT: mgr.inż. Kamil Różycki upr.LOD/0468/POOS/06	DATA: 03.2012	PODPIS:	SKALA:	1:50
SPRAWDZAJĄCY: mgr.inż. Longin Abel upr.UAN–V–8388/07389	DATA: 03.2012	PODPIS:	NR RYS:	CO-110