



EQABP - licznik elektroniczny firmy POZYTON czterokwadrantowy mocy czynnej i biernej, wielostrefowy z wieloletnim zegarem wewnętrznym, z profilem obciążenia, z wyjściami impulsowymi, z opcją strat I_t , U_t

6C8adp - licznik firmy PAFAL indukcyjny energii czynnej kontrolny

S-ka listwa zintegrowana firmy WAGO typu LWP 847-105/230-001 z modułem szeregowym 230V z zabezpieczeniem obwodów napięciowych, z kontrolą napięcia

UWAGA! Układ SZR z blokadą mechaniczną uniemożliwia podanie napięcia z agregatu do sieci ZE-T

OBIEKT:	Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Niechcice, gm. Rozprza dz. nr ewid. 173	Data	02.2007r
INWESTOR:	Gmina Rozprza 97-340 Rozprza, ul. 900-lecia 3	Skala	
PRZEDMIOT:	Projekt zasilania energetycznego - schemat ideowy	Nr rys.	2
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Wąs nr upr. LOD/0252/POOE/05	Podpis:	