

OPINIA NR GG-VII.6630.197.2014

**w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn. 19 października 2010 r, poz. 1267) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2014-04-08

otrzymanego dnia 2014-04-08

na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2014-04-10

opiniuje się pozytywnie: uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej

położonego: w. ROZPRZA - Rynek Piastowski dz. 296/6, 296/7, 294

inwestor : GMINA ROZPRZA
97-340 ROZPRZA
Aleja 900-lecia 3

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A.

Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski

1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania lub zbliżenia** z kablem energetycznym **0.4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym **15 KV** lub **0.4 kV** zachować odległość **pionową min. 0.5 m.**
3. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **0.4 kV** kabel należy osłonić rurą dwudzielną **średnicy 110** koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego **0.4 kV** ustali **wykonawca** robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.
4. Zachować odległość **poziomą** od podziemnej części słupów energetycznych do krawędzi wykopu **min. 1.0 m.**
5. **Rozpoczęcie prac** należy zgłosić **pisemnie** do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z **1 egz. projektu budowlanego** (wraz z protokołem ZUD) **na 2 tygodnie** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami
6. Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać **elektryk z uprawnieniami** w zakresie sieci elektro-energetycznej.

Urząd Gminy w Rozprzy

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogi gminnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie.
2. Informujemy, że przedstawiciel właściciela sieci telekomunikacyjnych ORANGE S.A. nie uczestniczył w posiedzeniu ZUD. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezkolizyjne usytuowanie nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu względem sieci telefonicznych spoczywa na projektancie tych sieci.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

mgr inż. Jadwiga Sławowicz-Polońska
PRZEWODNICZĄCY ZESPÓŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej