



Oznaczenie sprawy: I.271.1.22.2012

Rozprza, dn. 07.12.2012r.

**Gmina Rozprza**  
**Al. 900-lecia 3**  
**97-340 Rozprza**

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

#### **Dotyczy:**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja  
lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno – szatniowe w budynku  
Szkoły podstawowej w Mierzynie”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań z odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o podanie parametrów chłodziarki (poj. zamrażalnika itp.)

#### **Odpowiedź:**

Lodówka z wybudowanym zamrażalnikiem, pojemność użytkowa chłodziarki ok. 213l, pojemność zamrażalnika ok. 18l. Klasa energetyczna A+.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie co inwestor pod hasłem „drzwi wewnętrzne płytowe o podwyższonej jakości ma na myśli. Ze względu na to, że producent drzwi Sokółka od kilku lat nie produkuje drzwi prosimy o odpowiedź, czy można zastąpić je na drzwi od producenta PORTA typu Londyn. Jeżeli inwestor nie wyraża zgody prosimy jakiego producenta drzwi trzeba wziąć pod uwagę.

#### **Odpowiedź:**

Drzwi wewnętrzne o konstrukcji płytowej, a rodzaj zastosowanego w nich wypełnienia to płyty wiórowe ułożone warstwowo. Drzwi frezowane wykończone okleiną drewnopodobną PCV, zawiasy czopowane 3szt, zamek na klucz lub wkładkę; ościeżnice regulowane.

#### **Pytanie nr 3**

Proszę o podanie wielkości grzejników instalacji c.o. – w przedmiarze poz. 13, 14, 15 podane wielkości są tylko wielkościami KNR. Prawidłową długość, wysokość grzejników nie podano w projekcie ani też w opisie technicznym do projektu.



Oznaczenie sprawy: I.271.1.22.2012

---

**Odpowiedź:**

Grzejniki C11-60-09 - 2 szt., C11-60-10 - 1 szt., C22-60-10 - 1 szt., C22-+0-07- 2 szt., grzejniki aluminiowe członowe H=500 - 5 elementów- 2 szt., H=500 - 4 elementy - 1 szt.

**Pytanie nr 4**

W opisie technicznym podaje się wykonanie rurociągów inst. c.o. z rur miedzianych a w przedmiarze do kosztorysowania rury stalowe – proszę o podanie prawidłowych.

**Odpowiedź:**

Rury c.o. - stalowe czarne łączone przez spawanie (patrz opis instalacje sanitarne).

**Wójt Gminy Rozprza**  
**/-/Janusz Jędrzejczyk**