

Rozprza, 25.02.2010 r.

## **GMINA ROZPRZA**

97-340 Rozprza, Al. 900 – lecia 3  
tel. 044/ 649 61 08, 649 65 74  
fax 615 80 06; NIP 771-26-57-591  
I.341-6-5/10

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Mierzynie.

#### **Pytanie 1:**

Jaki rodzaj płyt drogowych podlegających rozbiórce, ich grubość oraz wymiary należy przyjąć zgodnie z poz. 30 kosztorysu?

#### **Odpowiedź:**

Płyty do rozbiórki są o wymiarach 3 x 1,50 m grub. 12 cm.

#### **Pytanie 2:**

Czy materiał pochodzący z rozbiórki elementów dróg zawarty w poz. 30 ma zostać szałdowny jako gruz czy ułożony na przyzmię?

#### **Odpowiedź:**

Płyty należy rozebrać i **ułożyć w przyzmy** do późniejszego wykorzystania przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 3:**

Na jaką kategorię ruchu należy zaprojektować mieszanki mineralno – bitumiczne, gdyż w opisie technicznym przewidziana jest kategoria ruchu KR – 1, a w STWIORB na ma danych o wymaganiach wobec materiałów dla tej kategorii ruchu?

#### **Odpowiedź:**

Całość konstrukcji nawierzchni została zaprojektowana dla kategorii ruchu **KR-1**.

Rozprza, 25.02.2010 r.  
Zastępca Wójta Gminy Rozprza  
/-/ Halina Filipek