

Rozprza, dn. 26.05.2011 r.

1.272.1.5.2011

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Budowa drogi przez wieś Pieńki.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Pozycja 190 element wjazdu: jest $95 \times 0,6 \times 0,1 = 5,7 \text{ m}^3$ betonu C12/15
powinno być $475 \times 0,6 \times 0,1 = 28,5 \text{ m}^3$

Odpowiedź:

W pozycji przedmiaru Nr 190 omyłkowo wpisano ilość betonu jaką należy użyć do robót związanych z budową przepustów:

- w przedmiarze jest: $5,7 \text{ m}^3$
- winno być $23,75 \text{ m}^3$

Pytanie 2.

Pozycja 260 element 8 Rowy: Katalog KNNR 1 0512-02 mówi o umocnieniu skarp płytami chodnikowymi a wg opisu umocowanie winno być z płyt ażurowych więc wg katalogu 2-01 0520-01

Odpowiedź:

Wykonawca sam podejmuje decyzję z jakiego katalogu skorzysta przy liczeniu wartości robót związanych z wyłożeniem rowu i skarp płytami ażurowymi. Te same roboty występują w różnych katalogach i wykonawca określając wartość robót nie musi opierać się o katalogi.

Dokonano stosownej korekty na stronie 6 w projekcie budowlanym.

Pytanie 3.

Pozycja 270, 280 i 290 element 9 melioracja: prosimy o podanie szczegółów:

rury PCV – jakiej średnicy i na jakiej głębokości położone,

studzienki kontrolne – brak jakiegokolwiek opisu lub rysunku;

prosimy o podanie szczegółów oraz katalogu i tabeli wg których należy kosztorysować ww. pozycje.

Odpowiedź:

W projekcie dokonano korekty i umieszczono planszę uzbrojenia – DRENAZ – podając średnice rur melioracyjnych, a także zamieszczono rysunek studni drenażowej S-2.

Głębokość posadowienia rurociągów melioracyjnych – max 1,50 mb.

WÓJT GMINY ROZPRZA

/-/ Janusz Jędrzejczyk