

Rozprza, 23.06.2010 r.

GMINA ROZPRZA

97-340 Rozprza, Al. 900 – Iecia 3
tel. 044/ 649 61 08, 649 65 74
fax 615 80 06; NIP 771-26-57-591
I.34100-19-4/10

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie studni wierconej w miejscowości Lubień o gł. 80 m

Stosownie do zapisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy wykonanie studni może nastąpić metodą obrotową na prawy obieg wody?

Odpowiedź:

Wyjaśniam, iż projekt prac geologicznych zakłada wiercenie otworu studziennego w m. Lubień systemem udarowym, bowiem jest to najbardziej efektywne wiercenie dla przyszłych studni. Wiercenie systemem obrotowym jest wskazane przy wykonywaniu otworów rozpoznawczych złożowych.

Zastępca Wójta Gminy Rozprza
/-/ Halina Filipek