

OPINIA NR ZUD-602/2010
w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (DZ. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2010-07-07

otrzymanego dnia 2010-07-07

na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2010-07-08

opiniuje się pozytywnie: uzgodnienie projektu przebudowy drogi

położonego: gm. ROZPRZA w. Pieńki

inwestor : GMINA ROZPRZA
97-340 ROZPRZA
ul. 900-Lecia 3

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A.

Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski

1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania lub zbliżenia** z kablem energetycznym **0.4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym **15 KV** lub **0.4 kV** zachować odległość pionową **min. 0.5 m**.

3. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **15 kV** kabel należy osłonić rurą dwudzielną **średnicy 160** koloru czerwonego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego **0.15 kV** ustali **wykonawca** robót z Oddziałem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.

Urząd Gminy

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogi gminnej w Urzędzie Gminy.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb.

1. Uzgadnia się na warunkach uzgodnienia branżowego z WZMiUW w Łodzi Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb. nr 164/10 z dnia 21-07-2010 r.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie. Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktów przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).