


TK



UWAGA

1. Rozdzielnicę TK projektuje się w oparciu o typową rozdzielnicę wnątkową firmy LEGRAND typ EKINOXE TX - 18 o wymiarach 760x425x133, o stopniu ochrony IP 40, 4x18 mod.
2. Rozdzielnicę wyposażać w zabezpieczenie przepięciowe KI B+C np. Moellera, Dehn
3. W rozdzielnicach stosować system zasilania TN-S
4. Rozdzielnicę wyposażać w osprzęt modułowy firmy LEGRAND, MOELLER, HAGER lub innej o odpowiednich parametrach technicznych i jakości wykonania

"MEG-BUD" Krzysztof Pabich 97 - 300 Piotrków Tryb. ul. Stolarska 16 tel. kom. 603 66 66 28 krzysztofpab@poczta.onet.pl			
TEMAT : TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ WĘZŁA ŻYWIENIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY			
INWESTOR: GMINA ROZPRZA, ALEJA 900-LECIA 3, 97-340 ROZPRZA			
LOKALIZACJA INWEST.: UL. SZKOLNA 1, 97-340 ROZPRZA			
PROJEKTANT ELEKTRYK	mgr inż. Dominik Dajcz	upr. nr LOD/0670/PWOE/07	Podpis
TYTUŁ RYS.: WIDOK APARATÓW - TABLICA TK			
Data: PAŹDZIERNIK 2010 r.	Skala:	Nr rys.	E6