



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2

REGON: 000100492 NIP: 725-10-26-673

Tel. / Fax: (44) 647 70 06

<http://www.melioracja.lodzkie.pl>

[/www.bip.melioracja.lodzkie.pl](http://www.bip.melioracja.lodzkie.pl)

e-mail: piotrkow@melioracja.lodzkie.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Tryb. 21 lipiec 2010r.

Uzgodnienie Nr 164/10

dotyczy: projektu przebudowy drogi w miejscowości Pieńki gm. Rozprza
działki nr 427, 416 obręb Romanówka.

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez tereny zmeliorowane i krzyżuje się z rurociągami drenarskimi i rowami melioracyjnymi. Orientacyjny przebieg rurociągów drenarskich o średnicy $\varnothing 5\text{cm}$, $\varnothing 7,5\text{cm}$, $\varnothing 10\text{cm}$, $\varnothing 12,5\text{cm}$, $\varnothing 15\text{cm}$ i rowów melioracyjnych naniesiono kolorem czerwonym - na mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500.

Zgodnie z art. 65 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Wodnej z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) zabrania się niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych, a tym samym utrudniania swobodnego odpływu wód. W związku z tym inwestor przez odpowiednie działania zapewni właściwe warunki odpływu z urządzeń melioracyjnych oraz dostęp do nich w celu wykonania obowiązku ich konserwacji.

Uzgadnia się w/w projekt na następujących warunkach:

- 1) przed przystąpieniem do robót ziemnych inwestor zobowiązany jest zlokalizować przebieg rurociągów drenarskich z którymi krzyżuje się projektowana przebudowa drogi
- 2) rurociągi drenarskie na odcinku krzyżującym się z pasem drogowym należy wykonać z rur PCV i umieścić w rurze ochronnej oraz połączyć nowy odcinek zbieracza z istniejącym, poprzez studzienki kontrolne
- 3) należy dostosować (odmulić) rowy melioracyjne do odbioru wód deszczowych w zakresie umożliwiającym swobodny odpływ wód powierzchniowych
- 4) zakres odmulenia i warunki korzystania z rowów melioracyjnych jako odbiornika wód opadowych z pasa drogowego, należy uzgodnić z Gminną Spółką Wodną w Rozprzy
- 5) prace związane z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń melioracyjnych należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy
- 6) w przypadku przerwania lub uszkodzenia rurociągów drenarskich inwestor zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt
- 7) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nie występujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, WZMiUW w Łodzi, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia prawidłowego odpływu wód oraz rozwiązania zaistniałej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urządzeniami
- 8) po zakończeniu robót związanych z rozwiązaniem kolizji inwestor winien przesłać informację o wykonanej przebudowie lub rozbiórce urządzeń melioracyjnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Terenowego Inspektoratu w Piotrkowie Tryb. ul. Młynarska 2 - celem wprowadzenia zmian w przebiegu urządzeń melioracyjnych
- 9) inwestor ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody w wyniku uszkodzenia urządzeń drenarskich oraz ewentualne roszczenia odszkodowawcze osób trzecich.

Do wiadomości:

Gminna Spółka Wodna w Rozprzy.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

KIEROWNIK

[Podpis]

Sprawę prowadzi: B. Dopieralska

Przedsiębiorstwo
Projektowo-Wykonawcze
ALBIS-PROJEKT
ul. Brzozowa 8
tel./fax (044) 646 25 10

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi ul. Solna 14, 91-423 Łódź, 7 fax:tel. (42) 632 41 90, tel. (42) 630 31 04, (42) 630 31 05, (42) 632 28 43
Terenowe Inspektoraty: Białaczów Białaczów 1, tel. (44) 758 14 66 bialaczow@melioracja.lodzkie.pl, Kutno ul. Włosa 1, tel. (24) 355 20 34 kutno@melioracja.lodzkie.pl, Fila w Łowiczu, ul. Piłarska 1,
tel. (48) 837 56 61, Łódź ul. Gdańska 112, tel. (42) 637 20 98 lodz@melioracja.lodzkie.pl, Piotrków Trybunalski ul. Młynarska 2, tel. (44) 647 70 06 piotrkow@melioracja.lodzkie.pl, Poddeblice ul. Targowa 10,
tel. (43) 678 37 89 poddeblice@melioracja.lodzkie.pl, Fila w Łęczycy, ul. Mickiewicza 18, tel. (24) 721 28 41, Radomsko ul. Miodzowska 11, tel. (44) 682 30 39 radomsko@melioracja.lodzkie.pl,
Rawa Mazowiecka ul. Jeżowska 10, tel. (46) 814 45 18 rawa@melioracja.lodzkie.pl, Sieradz ul. Wameńczyka 1, tel. (43) 822 56 16 sieradz@melioracja.lodzkie.pl, Wieluń ul. Fabryczna 4, tel. (43) 843 30 16
wielun@melioracja.lodzkie.pl