

## **URZĄD GMINY**

97-340 Rozprza, Al. 900 – lecia 3  
tel. 044/ 649 80 54, 615 80 71  
fax 615 80 06; NIP 771-17-11-124

Rozprza, 25.04.2008 r

I 341/7/08

### **Wyjaśnienia do siwz**

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola w Rozprzy**

##### I. Stolarka okienna

Okna PCV mają być w kolorze RAL 5014 malowane jednostronnie. Szklenie okien szybą bezpieczną całej stolarki.

##### II. Stolarka drzwiowa

Zamek rolkowy gałka-gałka. Izolacyjność akustyczna zgodna z obowiązującą normą.

##### III. Wykładzina podłogowa

Wykładzina wielowarstwowa, posiadająca odpowiednie atesty i zgodne z obowiązującymi normami. Grubość wykładziny minimum 2 mm. Warstwa użytkowa minimum 0,5 mm. Różno- i wielokolorowe.

##### IV. Kosztorysy

Nie jest konieczne wykonanie kosztorysu ofertowego w programie NORMA. Opis pozycji oraz obmiar musi być zgodny z przedmiarem robót.

- należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku;
- można zmienić nakłady materiałów jeżeli podany nakład jest niezgodny z katalogiem producenta;
- można ujednolicić nazewnictwo materiałów i sprzętu.

##### V. Branża elektryczna

1. Materiały dotyczące przebudowy linii 15 KV umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy [WWW.rozprza.pl](http://WWW.rozprza.pl).
2. Schemat tablicy rozdzielczej TK – rysunek nr 3 prawa tablica omyłkowo nazwana RG.
3. Wycenę robót należy wykonać na podstawie przedmiarów robót
4. Zakres prac obejmuje od złącza do budynku przedszkola i rozdzielnię główną RG.

Wójt Gminy Rozprza

(-)Ryszard Witek