

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza Al 900-lecia 3
tel 044/649 61 08 649 65 74
fax 615 80 06 NIP 771-26-57-591

Rozprza, 05.07.2012 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), dalej p.z.p. - informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **modernizację korytarzy, świetlicy i pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej w Milejowie.**

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena-100%.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 Wykonawcy:

P.P.H.U. EL-TOP D.Rusin, P. Szustakiewicz, G. Rusin S.C.

ul. Słowackiego 93, 97-300 Piotrków Trybunalski

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta z najniższą ceną uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Ocena (liczba pkt.)
4	P.P.H.U. EL-TOP D.Rusin, P. Szustakiewicz, G. Rusin S.C., ul. Słowackiego 93, 97-300 Piotrków Trybunalski	100

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) p.z.p., informuje o odrzuceniu ofert Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną odrzucenia ofert jest art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. z uwagi na niezgodności treści ofert z treścią specyfikacji, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta nr 1 złożona przez:

ADAMS-BUD Artur Adamus, ul. Migdałowa 37, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ dotyczącym branży elektrycznej. Wykonawca w kosztorysie pominął pozycje z przedmiaru robót oraz dodał nowe nieujęte w przedmiarze robót. Przedmiar robót załączony do SIWZ dotyczący branży elektrycznej zawiera 84 pozycje natomiast kosztorys ofertowy Wykonawcy zawiera 57 pozycji.

Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Oferta nr 2 złożona przez:

Z.B. „TEAM-BAU”, ul. Reymonta 44a/1, 97-500 Radomsko

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ w branży elektrycznej, tj.:

- 1) pozycja 87 kosztorysu – wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach a powinno być kontrolka nap. 3 faz – w rozdzielnicach – 1mod
- 2) pozycja 87 kosztorysu – rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach a powinno być ogranicznik przepięć (4)-biegunowy w rozdzielnicach kl. B – przełożenie z RK
- 3) pozycja 96 kosztorysu – wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach a powinno być kontrolka nap. 3 faz – w rozdzielnicach – 1mod
- 4) pozycja 97 kosztorysu – rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach a powinno być ogranicznik przepięć (4)-biegunowy w rozdzielnicach
- 5) pozycja 105 kosztorysu – rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach a powinno być ogranicznik przepięć (4)-biegunowy w rozdzielnicach
- 6) pozycja 114 kosztorysu – wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach a powinno być kontrolka nap. 3 faz – w rozdzielnicach – 1mod
- 7) pozycja 115 kosztorysu – rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach a powinno być ogranicznik przepięć (4)-biegunowy w rozdzielnicach
- 8) pozycja 120 kosztorysu – przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w tynku – 276 m a powinno być przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w tynku – 279 m
- 9) w dziale kosztorysu ofertowego dotyczącym remontu instalacji komputerowej brakuje czterech pozycji z przedmiaru robót (poz. 74, poz. 75, poz.76, poz. 77)

Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Oferta nr 3 złożona przez:

Eko – Invest Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ w branży budowlanej tj.:

- 1) pozycja 3 kosztorysu – wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m² – 4,70 m² a powinno wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m² – 4,72 m²
- 2) pozycja 60 kosztorysu – przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności – 144,415 m² a powinno być przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności – 114,415 m²

Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty



WŁÓJ T
Janusz Jędrzejczyk

Otrzymują:

1. ADAMS-BUD Artur Adamus
ul. Migdałowa 37, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. Z.B. „TEAM-BAU”
ul. Reymonta 44a/1, 97-500 Radomsko
3. Eko – Invest Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn
4. P.P.H.U. EL-TOP D.Rusin, P. Szustakiewicz, G. Rusin S.C.
ul. Słowackiego 93, 97-300 Piotrków Trybunalski
5. a/a

Sprawę prowadzi: Inspektor ds. zamówień publicznych Joanna Zajac tel. /44/649 61 08 wew. 13, pok. 17